



Ausschreibungstext

Furnierte Normtüren astig *FN*

BAWO längs- oder querfurnierte Normtüren, Rahmen Fichte mit Band- und Schlossverstärkung, unten zusätzlich Vollspannstreifen als 2. Riegel. Absperrung 3 mm Feinspanplatte, Echtholz furniert. Falz-Überschlag eckig, DIN-Falz, Echtholz furniert. Klimaklassen I, III ungeprüft / SK 1,2 ungeprüft. Beanspruchungsgruppen N, M.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 1110 mm (ab 986 mm mit 2x Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 1700 – 2400 mm (ab 2111 mm mit Stabilisator und 2x Bänder V 0026WF)
(ab 2236 mm mit Stabilisator und 3x Bänder V 0026WF)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig

Oberflächen: roh (unbehandelt)
 lackiert
 geölt

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech (nur FN/K1 u. FN/Q1)
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend (nur roh und lackiert) mit 2 Bändern Kubica K6700

Innenlage: Röhrenspankern, ca. 25 dB (Modellreihen FN/K1 und FN/Q1)
 Vollspankern, ca. 27dB (Modelle FN/VS und FN/QS)
 zusätzlich Stabilisator (nur FN/VS und FN/QS)
 Vollspankern u. Alu-Einlage, ca. 37dB (Modelle FN/K3 und FN/Q3)

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen